

# ЛКД-КН-22-60

## Сенсорная кнопка выхода

### Паспорт



Внешний вид

Кнопка выхода предназначена для подачи сигнала контроллеру системы контроля и управления доступом на открывание дверного замка.

Имеет исполнения черного и белого цвета, с надписью «EXIT», или «Выход».

### Спецификация

Модель	ЛКД-КН-22-60
Исполнение	Накладное
Подсветка	Да
Тип контактов	NO/NC/COM
Коммутируемые напряжения и ток	36В DC/3А
Питание	12-24В DC, 20mA
Класс защиты	IP44
Ресурс нажатий	>500 000
Материал	Пластик
Цвет	Черный, белый
Рабочая температура	-20°С ....+55°С
Размеры	50x86x21мм

### Подключение

Красный	+12-24В DC
Черный	GND (земля)
Желтый	COM (общий контакт)
Белый	NC (нормально закрытый контакт)
Зелёный	NO (нормально открытый контакт)



### Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

### Ограничения гарантии

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, электромагнитного излучения, высокой влажности, запыленности и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Наименование: ЛКД-КН-22-60

Дата выпуска: \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

### ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Монтажная организация: \_\_\_\_\_

Дата выпуска: \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

### ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: \_\_\_\_\_

Дата выпуска: \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.